

GUIDA SULL'UTILIZZO DEI SERBATOI DI GASOLIO



costruiti in Sicilia
chiamaci 0932 922294

Costruzione serbatoi, silos, carpenteria pesante, costruzioni meccaniche

UTILIZZATORI SERBATOI EROGATORI MOBILI



Serbatoi Da Esterno Omologati nuova normativa
NUOVO D.M. DEL 22/11/2017 IN VIGORE DAL 05/01/2018



CONSENTITO L'USO DEGLI EROGATORI MOBILI A TUTTE LE ATTIVITA' (non solo aziende agricole, cave, cantieri e autotrasporto), previo richiesta autorizzazione SCIA o CPI (escluse le aziende agricole con depositi inferiori a lt. 6000 come da D.M. 151 e successive modifiche).

CARATTERISTICHE SERBATOI

1. Capacità geometrica non superiore a lt. 9000
2. I serbatoi potranno essere
 1. Parete singola metallica o non metallica con **bacino al 110**
 2. Doppia camera in ferro o polietilene con sistema di monitoraggio intercapedine
3. Muniti di manuale uso e manutenzione
4. Targhetta identificativa riportante:
5. Sfiato h. 2,40 mt. dal piano di calpestio
6. Valvola limitatrice di carico al 90%
7. Blocco pompa al minimo livello
8. Attacchi di fissaggio a terra
9. Messa a terra



		<i>MO.I.ME. di Molè G. & C. s.a.s.</i> 97012 Chiaramonte Gulfi (Rg) - Sicilia tel. +39 (0932) 922294 fax+39 (0932)922956 e-mail: info@moime.it www.moime.it	
Modello		Matricola	
Anno di Costruzione		Capacità max mc.	
Tipo Materiale	S 235 JR	Spessore lamiera	3 mm.
Pressione di Utilizzo	Atmosferica	Tensione	230 v 50 hz
Assorbimento	3 A	Potenza Totale	35 kW

Ministero dell'Interno Cert. N. 3704/1598/462/37/91 e relative approvazione n. 3737/91 del 04/07/06 e successivi rinnovi



DISTANZE E NORME INSTALLAZIONE

- **INSTALLAZIONE:**
- **ESCLUSIVAMENTE IN SPAZIO SCOPERTO**
- **VIETATA L'INSTALLAZIONE SU RAMPE CARRABILI,**
- **TERRAZZE O COMUNQUE SU AREE SOVRASTANTI AREE CHIUSE**
- **OBBLIGATORIA TETTOIA DI PROTEZIONE O BOX CONFORME**
- **APPLICAZIONE DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA**
- **MINIMO 2 ESTINTORI PORTATILI NON INFERIORI A 21° - 89B FINO PER DEPOSITI FINO A LT. 6000, OLTRE VA PREVISTO ANCHE UN ESTINTORE CARRELLATO NON INFERIORE A 3 B**

DISTANZE

- **3 MT COMPLETAMENTE LIBERE ATTORNO AL SERBATOIO**
- **2.5 MT DA FABBRICATI**
- **10 MT. DA CIVILI ABITAZIONI E DEPOSITI INFIAMMABILI**
- **15 MT. DA LINEE FERROVIARIE O TRANVIARIE**
- **6 MT IN VERTICALE DA LINEE ELETTRICHE**
- **LE DISTANZE POSSONO ESSERE RIDOTTE FINO ALLA META' MEDIANTE INTERPOSIZIONE DI ELEMENTI DI SEPARAZIONE AVENTI CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO EI 60**

ESENZIONE APPLICAZIONE NUOVO DECRETO

- ESENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA TECNICA
- CHI E' GIA' IN POSSESSO DI ATTI ABILITATIVI LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTICENTI COME PREVISTO DALLA LEGGE 98 DEL 09/08/2013
- CHI E' GIA' IN POSSESSO DI C.P.I. IN CORSO DI VALIDITA' O PRESENTATA PRIMA DEL 05/01/18 SIANO IN CORSO O PIANIFICATI LAVORI DI INSTALLAZIONE SULLA BASE DI UN PROGETTO APPROVATO DAL COMANDO VV.FF PRIMA DEL 05/01/18



NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.M. 22/11/2017
- D.M. 10/05/2018
- CIRCOLARE ING. Malizia vigili del fuoco

